

DDT 52 – SERVICE ENVIRONNEMENT ET FORET

Contribution portant sur l'examen d'une demande d'autorisation environnementale

En réponse à votre saisine, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les éléments de réponse de mon service :

Pétitionnaire	EUROGRANULATS	
Commune Adresse	SEMOUTIERS-MONTSAON	
Intitulé du projet	Exploitation d'une installation dédiée au stockage de déchets inertes et de déchets d'amiante liés à des matériaux inertes	
Type de projet	Autorisation au titre des ICPE	
Coordonnées du siège social	1 rue du Canal – Pôle industriel du Malambas 57280 HAUCONCOURT	
N° et date de dépôt	Dossier n° AEU-52-2030-30_Installation_stockage_déchets_EUROGRANULATS	
Corpus réglementaire concerné par l'autorisation	X	Appréciation du respect de l'objectif d'absence de perte nette de biodiversité (article L. 110-1 du Code de l'Environnement)
	X	Dossier d'évaluation des incidences eu titre de Natura 2000 (article L. 414-4 du Code de l'Environnement)
	X	Appréciation des impacts du projet sur la ressource en eau
Nom et coordonnées de la personne responsable du dossier	Nom : GITZHOFER Prénom : Mathieu Téléphone : 03.87.51.48.60 Courrier électronique : Adresse : 1 rue du Canal – Pôle industriel du Malambas 57280 HAUCONCOURT	

1) Caractère suffisant du dossier :

- **Le dossier est jugé complet et régulier au titre de l'évaluation d'incidence Natura 2000 :**

Je recommande que les services et organismes suivants soient consultés pendant l'étape d'enquête publique:
[cocher et/ou compléter]

Service ou organisme à consulter	<input type="checkbox"/>	Service Départemental d'Incendie et de Secours de ...
	<input type="checkbox"/>	Police de l'eau
	<input type="checkbox"/>	Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) au titre de ...
	<input type="checkbox"/>	Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) au titre de ...
	<input type="checkbox"/>	Institut National de l'Origine et de la Qualité (INOQ)
	<input type="checkbox"/>	Établissement public chargé de la gestion du par naturel
	<input type="checkbox"/>	Établissement public chargé de la gestion du parc naturel régional
	<input type="checkbox"/>	Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA)
	<input type="checkbox"/>	Office National des Forêts (ONF)
	<input type="checkbox"/>	Chambre d'agriculture
	<input type="checkbox"/>	Gestionnaire de réseaux : RTE - ErDF / GRTGaz - GrDF / TRAPIL ...
	<input type="checkbox"/>	Gestionnaire d'infrastructures : Conseil Général, SANEF, Voies Navigables de France, SNCF...
	<input type="checkbox"/>	Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP)
	<input type="checkbox"/>	Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN)
	<input type="checkbox"/>	...

2) Rejet de la demande :

Aucun rejet proposé

3) Appréciation du projet :

Bureau Politique de l'Eau :

Les différents types d'eau ruisselant sur le site seront gérées séparément :

- Les eaux pluviales situées en dehors de la zone de stockage seront infiltrées directement.
- Les eaux pluviales de voirie seront collectées dans un bassin spécifique de 300m3 et traitées dans un séparateur d'hydrocarbures puis infiltrées.
- les lixiviats seront pompés à partir d'un puits puis stockées dans un bassin tampon de 230 m3 avant infiltration.

Un réseau de suivi des eaux souterraines sera mis en place à partir de piézomètres situés en amont et en aval du site.

Une analyse est prévue avant la mise en service de l'installation puis un contrôle des eaux souterraines est réalisé deux fois par an en périodes de basses eaux et de hautes eaux.

Les différentes mesures de gestion prévues doivent permettre d'éviter toute atteinte de l'exploitation du site aux eaux souterraines et superficielles.

L'installation de stockage est par conséquent compatible avec le SDAGE Seine-Normandie en vigueur.

Le dossier n'appelle pas à d'autre remarque par conséquent un avis favorable peut être donné sur le volet gestion des eaux.

Bureau Biodiversité :

Compléments sur la prise en compte du Parc national de forêts parmi les espaces remarquables :

Les compléments apportés par le porteur de projet permettent de confirmer l'absence de connexion écologique

entre la future plate-forme de stockage et la zone de coeur du Parc National de forêts. Par ailleurs, le projet n'entraîne pas de défrichement et il est compatible avec les orientations fixées dans la Charte pour le bois de Charmoy, situé dans l'aire d'adhésion et connecté avec le massif boisé bordant la future plate-forme de stockage. Enfin, la réalisation du projet n'entraînera pas une augmentation du trafic routier sur la route D10 qui traverse la zone de coeur au Sud de l'autoroute A5 car il n'est pas prévu que cet itinéraire soit emprunté pour l'approvisionnement de la future plate-forme de stockage.

Par conséquent, l'impact du projet sur le Parc national de forêts est jugé faible.

Compléments à l'évaluation des incidences Natura 2000 :

Les 5 sites Natura 2000 (FR2100249, FR2100263, FR2100264, FR2102002 et FR2102003) situés dans un périmètre de 10 kilomètres autour du projet sont présentés avec leurs enjeux de conservation et les espèces et habitats d'intérêt communautaire qui ont justifié leur désignation.

Aucun impact n'est identifié sur les habitats d'intérêt communautaire. Le site du projet ne comportant aucune zone humide et aucun boisement, il n'y a pas de connexion écologique avec les sites Natura 2000 situés dans un périmètre de 10 kilomètres.

Par conséquent, ce projet ne porte pas atteinte aux habitats et espèces d'intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ces sites Natura 2000.

4) Prescriptions à inscrire dans l'arrêté d'autorisation :

Suite aux compléments apportés, aucune prescription n'est nécessaire dans l'arrêté d'autorisation.

Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire.

Le 10/09/2021

Le Chef du service Environnement et Forêt



Hadrien MAURIAC

