

Technicentre ferroviaire  
de Chalindrey

DEPT


Chalindrey

COMM

Chalindrey

OPER

Mise en conformité des réseaux  
humides du site ferroviaire



AGENCE DE MAKEVILLE  
97 rue Haroun Tazieff  
54200 MAKEVILLE  
Tél. : 03 83 93 73 50  
www.egis.fr

DIRECTION EAUX URBAINES FRANCE EST

DES

RP

MA

AVP

VER

MA

AVP

ECHELLE: 1/500

DATE: Mai 2018

Localisation des  
poteaux incendie

BAMF186

PLAN N°

6



EXTINCTEURS – DETECTION INCENDIE – ALARME DE TYPE 4 - SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ – A.R.I  
 – OXYGÉNOTHÉRAPIE – EXPLOSIMÉTRIE – DESENFUMAGE – FORMATIONS – R.I.A – COLONNES  
 SÈCHES – MATÉRIELS POMPIERS – PORTES COUPE-FEU – ÉCLAIRAGES DE SÉCURITÉ

**Etablissement Principal :**

Agence Champagne Ardenne - 51, rue Louis Pasteur - CS 40051 - 51721 REIMS CEDEX - Téléphone : 03 26 40 53 36 - Télécopie : 03 26 47 43 96

APSA NF Service d'installation et de maintenance des extincteurs - (référentiel I4 - NF - 285) - Certificat N° 379/06/04-285  
 Marques délivrées par CNPP - [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com) et AFNOR Certification - [www.marques-nf.com](http://www.marques-nf.com)

**APSAB** { Service de validation et de maintenance d'installation de RIA (référentiel J5/F5) - Certificat N°147/17/J5.F5  
Détection d'incendie et CMSI service d'installation et de maintenance (référentiels I7/F7) - Certificat n°284/17/I7.F7  
Service d'installation et de maintenance de SDN (référentiel I17/F17) - Certificat n°055/14/I17.F17

**Client : Véolia SNCF Chalindrey**

Procès Verbal N° : BG210519-3

**Rappel des tolérances ( NFS 62-200 Août 2009 )**

DN 150      Pression mini : 1 Bar      Débit mini 120 m3/h

DN 100      Pression mini : 1 Bar      Débit mini 60 m<sup>3</sup>/h

DN 80      Pression mini : 1 Bar      Débit mini 30 m3/h

La mesure est effectuée sur le plus gros diamètre existant

**Commentaires :**

## Poteau Incendie Accessible

## Bon Fonctionnement

### Pression Dynamique prise à 30m<sup>3</sup>/h ou 60m<sup>3</sup>/h

**Nom du signataire :**

**Date :**

**Signature du vérificateur :**

19 mai 2021

BRYAN GUERIN