LEGENDE CFO

01	LUM	TYPE 01: Plafonnier / Suspendu étanche
02	LUM	TYPE 02: Suspention industrielle étanche
03	LUM	TYPE 03: Encastré 600x600
04	LUM	TYPE 04: Encastré rectiligne
05	LUM	TYPE 05: Downlight encastré
06	LUM	TYPE 06: Applique rectiligne
Ext_01	LUM	TYPE Ext01: Mât extérieur
Ext_02	LUM	TYPE Ext02: Projecteur de façade
Ext_03	LUM	TYPE Ext03: Applique étanche
	CDE	BOUTON POUSSOIR LUMINEUX
	CDE	BOUTON POUSSOIR ETANCHE LUMINEUX
	CDE	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
	CDE	INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE
	CDE	INTERRUPTEUR ETANCHE SIMPLE ALLUMAGE
	CDE	INTERRUPTEUR ETANCHE DOUBLE ALLUMAGE
	CDE	DETECTEUR DE PRESENCE ET DE LUMINOSITE ENCASTRE COMMANDE ECLAIRAGE
	CDE	DETECTEUR DE PRESENCE ET DE LUMINOSITE EN APPLIQUE COMMANDE ECLAIRAGE
	CFO	PRISE DE COURANT 2x10/16A+T
	CFO	PRISE DE COURANT ONDULEE AVEC DETROMPEUR 2x10/16A+T
	CFO	PRISE DE COURANT ETANCHE 2x10/16A+T
	CFO	PRISE DE COURANT ETANCHE 2x32A+T- 400V
P101	CFO	POSTE DE TRAVAIL COMPOSE DE 1xPC 2x10/16A+T + 0xPC ONDULEE + 1xRJ45
P011	CFO	POSTE DE TRAVAIL COMPOSE DE 0xPC 2x10/16A+T + 1xPC ONDULEE + 1xRJ45
P111	CFO	POSTE DE TRAVAIL COMPOSE DE 1xPC 2x10/16A+T + 1xPC ONDULEE + 1xRJ45
P202	CFO	POSTE DE TRAVAIL COMPOSE DE 2xPC 2x10/16A+T + 0xPC ONDULEE + 2xRJ45
P222	CFO	POSTE DE TRAVAIL COMPOSE DE 2xPC 2x10/16A+T + 2xPC ONDULEE + 2xRJ45
P332	CFO	POSTE DE TRAVAIL COMPOSE DE 3xPC 2x10/16A+T + 3xPC ONDULEE + 2xRJ45
BS	LUM	BLOC D'ECLAIRAGE DE SECURITE EN APPLIQUE 1H/45lm
S	LUM	BLOC D'ECLAIRAGE DE SECURITE ENCASTRE AU PLAFOND 1H/45lm
S	LUM	BLOC D'ECLAIRAGE DE SECURITE ETANCHE EN APPLIQUE 1H/45lm
AMB	LUM	BLOC D'ECLAIRAGE D'AMBIANCE EN PLAFOND 1H/320lm
	ALM	ALIMENTATION DIVERSE
	MAT	ARMOIRE, COFFRET OU CHASSIS ELECTRIQUE
	MAT	GOULOTTE ELECTRIQUE HORIZONTALE
	CFO	GAINE A BARRE
	CFO	CHEMIN DE CABLES CFO HT

UNITECH

Blanchisserie Industrielle destinée au secteur nucléaire
Joinville (52)

Plan de cheminements et des équipements électriques CFO
Niveau 00 - Zone 01

Echelle: 1 : 100 **15/05/2018**

Maître d'ouvrage
UNITECH

Mandataire du groupement Maitrise d'oeuvre
ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE

Architectes
AFA

-
-

BET Electricité / CVCD
ARTELIA

-
-
-
-

Consultant sécurité incendie
-

Bureau de controle
-

Coordinateur SPS
-

Géomètre - Expert



Indice	Date	Diffusé par	Vérifié par	Déscription de la révision
0-	15/05/2018	ART	ART	Diffusion Provisoire

Projet	Emetteur	Phase	Lot	Type	Zone	Niveau	N° ordre	Indice
0047	ART	PRO	CFO	PLA	Z1	N0	2510	0-