



Légende:



aire de retournement Ø20m



surlargeur virage 15<R<50m

Pi n°01 + poteau incendie + n°



aire de mise en station des moyens d'élévation 7x10m



aire de stationnement au droit des points d'eau 4x8m

Portance voies pompiers :
320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.



Conception / Construction d'Immobilier d'Entreprise
GSE TII - Parc du moulin
336 bd Duhamel du Monceau - 45160 OLIVET

GSE F2022 NBAT DRW 45 R07

Repérage emplacements pompiers

LOT :

Forge 2022

ZAC Plein Est 52000 CHAUMONT

DATE :	REVISION :	ECHELLE :	DESSINE PAR :
11/03/2020	-	na	GSE