

date-:

31 janvier 2020

affaire suivie par-:

Pierre BADER

téléphone-:

03.25.30.59.36

fax-:

LISI Aérospace  
Monsieur Frédéric BALCERZAK  
39, rue des Forges  
BP 82138 Bologne  
52905 Chaumont cedex 9

e-mail-:

pbader@ville-chaumont.fr

réf. n°:

DDT/PB

objet-:

Projet LISI AEROSPACE - Gestion des eaux pluviales

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de votre projet « Forges 2022 », vous avez sollicité mes services pour connaître les modalités de gestion des eaux pluviales sur la zone Plein'Est.

Je vous informe que :


- les eaux pluviales collectées par les toitures des bâtiments doivent être en totalité infiltrées sur la parcelle.
- les eaux pluviales ruisselant sur voiries (stationnement et circulation) aménagées sur les parcelles privées sont à rejeter au réseau public d'eau pluviale de la zone Plein'Est avec un débit de fuite de 10 L/s/ha.

Dans un souci d'accompagnement de votre projet, si des besoins particuliers s'avèreraient nécessaires, des études seraient à réaliser en collaboration avec la DDT et la DREAL.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'assurance de ma considération distinguée.

La Présidente,

Christine GUILLEMY



Copie : VEOLIA Eau  
ZA Plein'Est  
1, rue Paul Ampe  
52000 Chaumont