DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE

MAIRIE DE AVRECOURT – 52140

Tél: 03.25.88.05.53

CERTIFICAT ADMINISTRATIF

Je soussigné, Alain Lambert, Maire de la commune d'AVRECOURT, certifie que la borne incendie n°2 située au carrefour de la rue du Centre et de la route de Dammartin sur Meuse à pour caractéristiques :

- Pression statique en bar : 2.7
- Débit à gueule bée : 48 m3/h
- Débit à 1 bar : 36 m3/h

Pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à Avrecourt, le 3 décembre 2020

Le Maire,
Alain Lambert

Commune d'AVRECOURT
52140 (HAUTE-MARNE)